

17.8.2022

TARJOUSPYYNTÖ AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄSTÄ

Ypäjän kunta pyytää tarjoustanne Heporannan päiväkodin aurinkosähköjärjestelmän rakentamisesta kokonaisurakkana. Aurinkopaneelit asennetaan päiväkodin katolle, katemateriaali on betonikattotiili. Päiväkodin sähköpääkeskus sijaitsee rakennuksen 1.kerroksessa.

Urakitsija on hankkeen päätoteuttaja ja vastaa aurinkosähköjärjestelmän, suunnittelusta, laite ja materiaalihankinnoista, asennuksesta, kytkennöistä sekä päiväkodin sähköpääkeskukseen tehtävistä muutoksista.

Aurinkosähköjärjestelmän teho tulee olla noin 17 kWp.

Tehotakuu vähintään 25 vuotta /80 %, invertterin takuu 10 vuotta.

Tarjoukset, joista ilmenee hankkeen kokonaishinta alv 0 %, laitteiston kotimaisuusaste, referenssi aikaisemmista vastaavista hankkeista ja hankkeen valmistumisajankohta, tulee lähettää 29.8.2022 klo 15.00 mennessä os. Ypäjän kunta, tekninen toimi, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä taikka kunta@ypaja.fi.

Tarjouksen tekijän tulee käydä tutustumassa Heporannan päiväkotiin ennen tarjouksen tekemistä.

Lisätietoja antaa Jouko Käkönen, 0500 801914, jouko.kakonen@ypaja.fi.

Ypäjä 17.8.2022



Jouko Käkönen
tekninen johtaja